

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 18/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů

EC DECLARATION OF CONFORMITY

with Council Directives 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LV Safety), 93/68/EEC

Výrobce
ManufacturerKMB systems, s.r.o.
Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7
Czech Republic
IČO 47781904prohlašuje, že
declares, thatvýrobek
productRegulátor jalového výkonu
Power factor controllertyp, model
type, modelNOVAR-1106
NOVAR-1114
NOVAR-1206
NOVAR-1214odpovídá požadavkům norem a
technických předpisů :
is in conformity with the following
standards:

- bezpečnost
- safety
- EMC – odolnost
- EMC - immunity

ČSN EN 61010-1:2003 , kategorie přepětí III
(overvoltage cathegory III)

ČSN EN 61000-4-2:1997/A1:1999/Z1:2001 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-3 ed.2:2003/A1:2003 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-4:1997/Z1:2001/A2:2002 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-5:1997/Z1:2001 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-6:1997/Z1:2001 , třída A /class A

ČSN EN 61000-4-11: 1996/Z1:2001 , třída A /class A


ČSN EN 55011:1999/A1:2001 , třída A (výrobek není určen
do bytového prostředí) / class A (not for home use)

ČSN EN 55022:1999/A1:2001/A2:2003 , třída A / class A

- EMC – vyzařování
- EMC - emission

Certifikát o zkoušce EMC a
bezpečnosti :
EMC and safety certificate :Protokol o zkoušce č. P/06/01/09 ze dne 23.3.2006, zkušebna
ABEGU, a.s., akr.č.1184
Test report No. P/06/01/09, dated 23.3.2006, ABEGU, a.s. Test
Laboratory No. 1184Rok označení značkou CE
Year of CE-mark signing

06



Liberec, 27.3. 2006

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání
Place and dateZodpovědná osoba-jméno,funkce, podpis
Authorized signature